

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1170229

Výrobek: Rozváděč řídicího systému

Typ: TR1 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 230 V AC, 50 Hz, TN-S, IP44

Objednatel: UNIS, a.s.
Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno - Komín, Česká republika

Výrobce: UNIS, a.s.
Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno - Komín, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 700839-01/01 ze dne: 27.03.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-1:12 ed.2

ČSN EN 61439-2:12

čl. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 10.2.2, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2.3 a), b), 10.9.3.3 a), b), 10.10.4, 10.11.2, 10.12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 700839 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU), 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.04.2020

05.04.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



* C E R / 1 1 7 0 2 2 9 *

700839-01